

Zertifikat

Nr. z7559b-22

Auftraggeber:

Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Lerchenstraße 35
71144 Steinenbronn, Deutschland

Klasse EA

Prüfling(e):

Symmetrisches Kupferkabel:
Telegärtner UMJ500 U/UTP 4x2xAWG23/1 Cat.6A LSZH blau, Dca-s1, d2, a1
Art.-Nr.: 100013123

Symmetrische Kupferschnur:
Telegärtner Patchkabel U/UTP Cat6A, MP8 500, LSZH, blau, 1:1
Art.-Nr.: 100008528

Steckverbinder:
Telegärtner CU-CN UMJ-SL mo C6A T568A
Art.-Nr.: 100034491

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

2 Connector Channel, Kupfer, Klasse EA

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **R7559b-22** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Prüfdatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 20.10.2022



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de